

GEGEVENS VOOR NTA 8800

- Toestel Zehnder Aura E
- Fabrikant Zehnder Group
- Start fabricage 2017

KWALITEITSVERKLARING RENDEMENT

- Rapport nummer S17038901
- Gemeten volgens norm Commission Regulation (EC) No 1275/2008
- Meetinstituut CMC Centro Misura Compatibilità S.r.l.
- Toepassingsgebied Ruimteverwarming, eengezinshuizen

SPECIFICATIES

- Opgenomen vermogen stand-by gebruik $P_{H;aux;gen;e}$ 0,369 W

Het opgenomen vermogen $P_{H;aux;gen;e}$ bij stand-by gebruik mag gebruikt worden als rekenwaarde voor hulpenergie in de NTA8800 conform 9.6.8.2.3.

ONDERTEKENING

DATUM

17. 03. 2022

HANDTEKENING



NAAM

ORGAN ÖZELMAS

FUNCTIE

MANAGING DIRECTOR